

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



De Stadstuin Events B.V.
t.a.v. De directie

5.1.2.e
5.1.2.e Utrecht

Behandeld door 5.1.2.e
Doorkiesnummer

E-mail 5.1.2.e @utrecht.nl
Bijlage 1
Uw kenmerk
Uw brief van

5.1.2.e

Datum 20 april 2023
Ons kenmerk HZ_BZWHOR-23-04246-DZ_BZWCON-5500
Onderwerp Constateringsbrief
Verzonden 25 APR. 2023
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte directie,

Op 13 april 2023 is door inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving een controle uitgevoerd in uw bedrijf op het adres Mariaplaats 14 te Utrecht.

De onderstaande algemene regels kunnen voor uw bedrijf van toepassing zijn:

- Activiteitenbesluit;
- Bouwbesluit 2012;
- Alcoholwet;
- Wet op de Kansspelen;
- Verordening horeca gemeente Utrecht;
- Beleidsregel terrassen gemeente Utrecht.

Bij het controlebezoek is een overtreding geconstateerd. Deze overtreding staat in de bijlage. In de bijlage staat tevens de hersteltermijn vermeld.

Ik vraag u de overtreding voor de in de bijlage gestelde termijn ongedaan te maken. Bestaat de overtreding bij een volgende controle nog steeds, dan kan ik u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Ik ga ervan uit dat u het niet zo ver laat komen.

Nadere informatie

Voor informatie over deze brief kunt u terecht bij 5.1.2.e
telefoonnummer: 5.1.2.e mailadres: 5.1.2.e @utrecht.nl.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

H. Rempe
Hoofd a.i. Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Datum 25 april 2023

Ons kenmerk 22-00134-L / HZ_BZWHOR-23-04246-DZ_BZWCON-5500

Bijlage

- In het kort: *Tijdens de controle is gebleken dat de noodverlichting boven de hoofdingang niet goed zichtbaar is en dat de noodverlichting in het trappenhuis niet beschikken over groene pictogrammen.*
- Overtreding: In uw bedrijf hangt geen verlichte of in werking zijnde verwijzing boven een vlucht- of nooduitgang.
- Voorschrift: Artikel 6.24 Bouwbesluit 2012.
- Maatregel: U moet de noodverlichting boven de vlucht- of nooduitgang(en) (laten) monteren of een defecte verwijzing (laten) repareren volgens de eisen uit het Bouwbesluit 2012.
- Termijn: Binnen 2 weken na dagtekening.