

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@uu.nl>
Sent: Mon, 4 Nov 2019 10:12:12 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: RE: In behandeling nemen aanvraag Achter St.-Pieter 200 in Utrecht (HZ_WABO-19-32794)
Attachments: Uittreksel kadastrale kaart UTRECHT B 5076.pdf

Geachte 5.1.2.e

Hieronder het eerder gegeven antwoord.

- de voorgenomen aanlegdiepten aan de gevel(s) zijden Achter St. Pieter en Pieterskerkhof en. Doorgaans is deze vraag pas van toepassing in de volgende fase. De installateur zal aan de hand van de klik-melding tekeningen de nieuwe/bestaande uitlopers aansluiten op de bestaande uitlopers.

- onduidelijk is waarom het leidingverloop van 2 leidingen op as EV-EB/D3 (tek. W300 kelder -1) "stopt" in het middenterrein. Dat zal toch ergens op aangesloten moeten worden maar de vraag is waarop. Deze worden aangesloten op de bestaande terreinleidingen.

Ter aanvulling, het binnenterrein is deels van de Universiteit en deels van de Provincie (zie bijgevoegde kadastrale kaart). We sluiten in de tuin aan op het bestaande stelsel, hiervan is geen informatie beschikbaar. Dus aan de straatzijden (Achter Sint Pieter, Kromme Nieuwegracht, Pieterskerkhof) is het mogelijk om middels een klikmelding exacte locaties te traceren. Van het binnenterrein zal dat waarschijnlijk niet lukken omdat het geen openbare weg is, ik vermoed dat die informatie er niet is. Ik weet wel dat de Provincie jaren geleden werkzaamheden heeft uitgevoerd aan het rioolstelsel waar bij op aansluiten.

Geeft dit voldoende informatie? Zo niet laten we even telefonisch afstemmen om te bepalen hoe we informatie wel kunnen verkrijgen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Vastgoed & Campus | Universiteit Utrecht |

Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht | Kamer 3.03 | Postbus 80125, 3508 TC Utrecht |

M. +5.1.2.e | E. 5.1.2.e@uu.nl | www.uu.nl | <http://www.uu.nl/medewerkers/5.1.2.e> | Aanwezig op ma t/m do

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 15:45

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@uu.nl>

Onderwerp: In behandeling nemen aanvraag Achter St.-Pieter 200 in Utrecht (HZ_WABO-19-32794)

Geachte 5.1.2.e

Op 16 oktober 2019 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen. Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Achter St.-Pieter 200 in Utrecht voldoet nu aan de indieningsvereisten en is in behandeling genomen. Dit betekent dat wij uiterlijk op 5 december 2019 een beslissing nemen. In bepaalde gevallen kan deze datum nog veranderen. Als dat zo is, dan krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Met betrekking tot de aanvulling van de gegevens voor de riolering wordt nog gevraagd om de volgende informatie;

- de voorgenomen aanlegdiepten aan de gevel(s) zijden Achter St. Pieter en Pieterskerkhof en
- onduidelijk is waarom het leidingverloop van 2 leidingen op as EV-EB/D3 (tek. W300 kelder -1) "stopt" in het middenterrein. Dat zal toch ergens op aangesloten moeten worden maar de vraag is waarop.

Hebt u vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van dit bericht kunt u terecht bij 5.1.2.e
telefoonnummer: 5.1.2.e 5.1.2.e e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl/bwo