

CHZ_OCAMVB-17-30468 - Opleveringscontrole Milieu

4816549

Opleveringscontrole milieu

Oudegracht 399 te Utrecht

Mijlpaal status:

Deelzaak status:

- Algemeen
- Betrokkenen
- Objecten
- Checklisten
- Documenten
- Financieel
- Deelzaken
- Besluiten
- Rel. zaken
- Notities
- Taken
- Inrichtings controle

Zaaknummer

Extern zaaknummer

Startdatum

Einddatum

Rappeldatum

Omschrijving

Toelichting

Globale locatie

Locatiedossier

Fase

Zaakstatus

Zaakresultaat

Verantwoordelijke

CHZ_OCAMVB-17-30468

4816549

21-4-2020

21-4-2020

Opleveringscontrole milieu

Indien er een grootkeuken aanwezig is, dan dient er een voldoende lange afvoerpijp of ontgeuringsinstallatie aanwezig te zijn. Bij een normale keuken (zoals bij particulieren), dan is dit niet verplicht, tenzij er klachten zijn, dan alsnog eisen.

21-4-2020 5.12 e
Kan worden gesloten is in 2018 IC2 controle geweest.

Oudegracht 399 te Utrecht

16-00394-L - Hotel Oudegracht - Oudegracht 399 te Utrecht

Gesloten

Werkverdelers Milieu T&H

