

CHZ_IH-17-26166-CDZ_INRICH-22439 - Toets Inrichtingseisen horeca

Mijlpaal status:

Deelzaak status:

Hotel Bed and Breakfast: nieuwe onderneming

Oudegracht 399 te Utrecht

Algemeen

Betrokkenen

Checklisten

Documenten

Besluiten

Notities

Taken

Mijlpalen

Resultaat

Controlepunten

Huidige zaak Hoofdzaak

Datum	Onderwerp	Type	Medewerker	Bronobject
24-08-2017 09:45:50	Bevindingen IE hotel Oudegracht 399 23-08-2017 15:00 uur		5.1.2.e	CHZ_IH-17-26166-CDZ_INRICH-22439

Onderwerp Bevindingen IE hotel Oudegracht 399 23-08-2017 15:00 uur

Onderwerp datum 24-8-2017

Bevindingen IE hotel Oudegracht 399

Het leidinggevende aspect met de heer 5.1.1.e besproken. Hij verzekerd mij dat er altijd iemand aanwezig is, ook in de nachtelijke uren. Hij spreekt over het gebruiken van een dienst rooster. Als hij te horen heeft gekregen dat hij open mag met het hotel, zal hij meer leidinggevende bijschrijven om meer flexibel te zijn. Heb de mogelijkheid besproken van het plaatsen van camera's bij de receptie om zo alle bewegingen in het hotel te kunnen zien.

De receptie is aanwezig en bestaat uit 2 stoelen en één tafel. De stoelen moeten worden vervangen omwille van de brandveiligheid. (foto's gemaakt, staan in documenten)
Receptie moet brandveilig zijn ivm enige vluchtroute.

+ Toevoegen

× Verwijderen