

CHZ_OCB1-17-16135-CD_BEO_BRW-8875 - Advies uitvoering installaties Brandweer

Mijlpaal status:

Deelzaak status:

het realiseren van een kleinschalig hotel

Oudegracht 399 - 399A te Utrecht

Algemeen

Betrokkenen

Checklisten

Documenten

Besluiten

Notities

Taken

Resultaat

Zaaknummer

CHZ_OCB1-17-16135-CD_B

Nr. hoofdzaak CHZ_OCB1-17-16135

Extern zaaknummer:

OLO nummer: 2769902

Startdatum

24-5-2017

Startdatum gepland

Einddatum

27-11-2017

Einddatum gepland

21-6-2017

Rappeldatum

Onderdeeltype

Omschrijving

het realiseren van een kleinschalig hotel

Toelichting

5.1.2.e graag zsm oppakken, gr 5.1.2.e

Voor 2017 toegewezen aan 5.1.2.e 5.1.2.e 22-05-2017)

Graag preventist koppelen aan project voor inplannen van een oplevering. Betreft legalisatie dus e.e.a. is reeds aangebracht en gereed (compartimentering/BMI)

Bouwtoezicht gestart: 5.1.2.e

Door 5.1.2.e 5.1.2.e VTH gekoppeld met dit bouwwerk. 5.1.2.e

23-8-2017 controle met 5.1.2.e 5.1.2.e VTH gedaan, retpunten zijn nog: rapport van oplevering BMI/OAI, oplever documenten nood- en transparant verlichting. Extra aandacht voor het tapijt in de EBV trappenhuis. Deze voldoet niet aan de vereiste brandvoortplantingsklasse. 5.1.2.e

Globale locatie

Oudegracht 399 - 399A te Utrecht

Locatiedossier

16-00394-L - Hotel Oudegracht - Oudegracht 399 te Utrecht

Fase

Zaakstatus

Gesloten

Zaakresultaat

Verantwoordelijke

5.1.2.e