



3E VERDIEPING

3.1	verkeersruimte	VKR	3,6m2	
3.2	verkeersruimte	VKR	17,1m2	
3.3	kamer 17	VR19	9,1m2	1 pers.
3.4	kamer 16	VR18	10,3m2	1 pers.
3.5	kamer 15	VR17	11,5m2	1 pers.
3.6	kamer 14	VR16	7,2m2	1 pers.
3.7	toiletruimte	TR	2,8m2	
3.8	verkeersruimte	VKR	3,8m2	
3.9	verkeersruimte	VKR	17,6m2	
3.10	kamer 21	VR23	15,9m2	1 pers.
3.11	kamer 20	VR22	13,4m2	1 pers.
3.12	toiletruimte	TR	1,5m2	
3.13	kamer 18	VR20	17,2m2	1 pers.
3.14	kamer 19	VR21	13,5m2	1 pers.

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

brand- / rookwerendheid in minuten

brandwerende scheiding

brandslanghaspel met lengte in meters

deuren zonder sleutel te openen

vluchtwegpictogrammen

handblusser

noodverlichting

rookmelder

de rookmelders voldoen aan primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555

het beschermd subbrandcompartiment heeft een volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van ten minste R200

de scheidingsconstructies van verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten zijn, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht

Datum:	09-04-2024	Getekend door:	GvdP	Laatste wijziging:	08-07-2024	Versie:	C
Opdrachtgever:	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e Utrecht					Fase:	Omgevingsvergunning
Project:	Studentenhuis aan de Voorstraat 85B te Utrecht					Status:	Definitief
Omschrijving:	Plattegrond 3e verdieping Brandveiligheidsvoorzieningen					Schaal:	1:100
						Formaat:	A3
						Projectnummer:	BTA 24II
						Tekeningnummer:	OV-103
						Bladnummer:	001



Paxtonstraat 32 038 - 466 10 15
8013 RP Zwolle info@btavanderkolk.nl

WWW.BTAVANDERKOLK.NL