



2E VERDIEPING

|      |                |      |        |         |
|------|----------------|------|--------|---------|
| 2.1  | verkeersruimte | VKR  | 1,1m2  |         |
| 2.2  | verkeersruimte | VKR  | 10,2m2 |         |
| 2.3  | toilet         | TR   | 1,2m2  |         |
| 2.4  | kamer 10       | VR12 | 10,5m2 | 1 pers. |
| 2.5  | verkeersruimte | VKR  | 6,8m2  |         |
| 2.6  | bergruimte     | BER  | 1,2m2  |         |
| 2.7  | kamer 9        | VR11 | 14,5m2 | 1 pers. |
| 2.8  | kamer 8        | VR10 | 13,5m2 | 1 pers. |
| 2.9  | kamer 7        | VR9  | 10,5m2 | 1 pers. |
| 2.10 | kamer 6        | VR8  | 9,7m2  | 1 pers. |
| 2.11 | verkeersruimte | VKR  | 3,4m2  |         |
| 2.12 | kamer 11       | VR13 | 16,2m2 | 1 pers. |
| 2.13 | verkeersruimte | VKR  | 13,3m2 |         |
| 2.14 | verkeersruimte | VKR  | 4,9m2  |         |
| 2.15 | kamer 13       | VR15 | 11,3m2 | 1 pers. |
| 2.16 | kamer 12       | VR14 | 12,4m2 | 1 pers. |

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

30 brand- / rookwerendheid in minuten

brandwerende scheiding

20 brandslanghaspel met lengte in meters

\$ deuren zonder sleutel te openen

vluchtwegpictogrammen

handblusser

NV noodverlichting

RM rookmelder

de rookmelders voldoen aan primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555

het beschermd subbrandcompartiment heeft een volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van ten minste R200

de scheidingsconstructies van verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten zijn, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht

|                |  |                |      |                    |            |                 |                     |
|----------------|--|----------------|------|--------------------|------------|-----------------|---------------------|
| Datum:         | 09-04-2024   | Getekend door: | GvdP | Laatste wijziging: | 08-07-2024 | Versie:         | C                   |
| Opdrachtgever: | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e Utrecht                      |                |      |                    |            | Fase:           | Omgevingsvergunning |
| Project:       | Studentenhuis<br>aan de Voorstraat 85B te Utrecht          |                |      |                    |            | Status:         | Definitief          |
| Omschrijving:  | Plattegrond 2e verdieping<br>Brandveiligheidsvoorzieningen |                |      |                    |            | Schaal:         | 1:100               |
|                |  |                |      |                    |            | Formaat:        | A3                  |
|                |  |                |      |                    |            | Projectnummer:  | BTA 2411            |
|                |  |                |      |                    |            | Tekeningnummer: | OV-102              |
|                |  |                |      |                    |            | Bladnummer:     | 001                 |



Paxtonstraat 32 038 - 466 10 15  
8013 RP Zwolle info@btavanderkolk.nl

WWW.BTAVANDERKOLK.NL