

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 17 Apr 2024 17:07:07 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@gmail.com>
Subject: RE: voorstraat 85

Beste 5.1.2.e

De afhandeling van de brandwerende zaken voor de bovenliggende verdiepingen ligt bij ons. Als aan de eisen is voldaan kan in principe dit bouwdeel wederom in gebruik worden genomen. Zolang op de begane grond de brandscheiding niet op orde is en deze ruimte niet gebruikt wordt is dit geen belemmering voor het gebruik boven.

Het lijkt mij wel wenselijk dat jullie als eigenaren en leden van de VvE overeenstemming bereiken over bedoelde scheiding. Deze wens hebben wij ook bij de eigenaar van het boven gedeelte aangegeven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

maandag t/m donderdag



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 16 april 2024 12:08

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: voorstraat 85

Beste 5.1.2.e

Dit begrijp ik alleen, ik ga ervan uit dat als het bij mij niet klopt dat zijn gebruik, totdat het wel klopt, ook gestaakt blijft. Heb jij toevallig een contactpersoon bij de VRU?

Hoor graag.

Dank

5.1.2.e

On Tue, Apr 16, 2024 at 11:37 AM Verheijen, 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl> wrote:

Geodemorgen 5.1.2.e

Dank voor het toezenden van het rapport.

Ik heb vorige week gezien dat het plafond van de begane grond verdieping nog niet brandwerend is uitgevoerd.

5.1.2.e vertelde dat de eigenaar van de bovenliggende verdiepingen niet in de meewerk-modus stond. Dit is verder privaat rechtelijk en wil ik mij verder niet in mengen.

Uiteraard is het wel wenselijk als dit weer op de juiste wijze brandwerend wordt uitgevoerd. Ik hoop dan ook dat jullie hier onderling goed uit komen.

Voor wat betreft het rapport van de VRU kan ik je niet verder helpen, dit is een zaak tussen de VRU en de eigenaar van de bovenliggende verdiepingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

maandag t/m donderdag



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 16 april 2024 08:59

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: voorstraat 85

Beste 5.1.2.e

Bijgaand nog het nieuwe rapport zoals besproken met 5.1.2.e Als het goed is heb je gezien dat de buurman niet echt mee wil werken met het brandwerend maken van de verdiepingsvloer evenals andere aanpassingen. Hij wil ook zijn rapport van de brandweer boven niet delen. Zou jij deze wel mogen delen?

Hoor graag.

Groet,

5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

--

Caron Real Estate & Development B.V.
Holle Bilt 25A | 3732 HM de Bilt | The Netherlands
M + 5.1.2.e | 5.1.2.e [@gmail.com](mailto:5.1.2.e@gmail.com) |
