

HZ_INS_BRW-15-05113-DZ_BEO_BRW-3874

Bolognalaan 50

De indeling van de brandcompartimenten in het gebouw aan de Bolognalaan 50 is beoordeeld, volgens Bouwbesluit 2012, Bestaande Bouw en het van rechtens verkregen niveau. De indeling van de brandcompartimenten voldoet hieraan.

Andere brandbeveiligingsvoorzieningen in het gebouw, zoals vluchtroutes / -wegen en blusmiddelen zijn niet beoordeeld. Op deze tekeningen zijn geen andere brandbeveiligingsvoorzieningen aangegeven.

De tekeningen met betrekking tot de indeling van brandcompartimenten voor de brandweer **akkoord**, onder de volgende voorwaarden:

- De opmerkingen op tekening moeten overgenomen en verwerkt worden op een definitieve versie.
- De brandcompartimenten voldoen aan de ondergrens van de brandveiligheidsvoorschriften. Dit houdt wel in dat het brandveiligheidsniveau van de bouwkundige voorzieningen laag is.
De Universiteit Utrecht (UU) is voornemens is om het gebouw te renoveren, tot die tijd zal de UU het brandveiligheidsniveau van de bouwkundige voorzieningen niet verhogen. Met brandscheidingen van 20 minuten WBDBO en diverse brandcompartimenten van circa 1700 m2 en bij brand kans op een snelle brandontwikkeling in een brandcompartiment, zal de repressieve dienst van de brandweer uitermate terughoudend omgaan met een brandweerinzet in het gebouw. Wees u hier bewust van.
- Voor dit gebouw dient een nieuwe gebruiksmelding worden ingediend, waarbij tekeningen worden toegevoegd met alle aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen. De tekeningen van de huidige gebruiksmelding HZ_MBG-12-14918 komen niet overeen met de indelingstekeningen van de brandcompartimenten.
Zodra de gebruiksmelding is ingediend, zal het gebouw ingepland worden voor het 3^e of 4^e kwartaal van 2015 voor een controle Brandveilig Gebruik. Dit houdt in dat u moet voldoen aan alle brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Tijdens deze inspectie worden alle eisen met betrekking op bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen geïnspecteerd.
- Voor dit gebouw moet een z.s.m. een aanvals- c.q. bereikbaarheidskaart (met de aanwezige brandscheidingen) worden opgesteld voor de repressieve dienst. De afspraak tussen de UU en de VRU is dat de UU de aanvalskarten van de UU-gebouwen verzorgd en opstuurt naar de VRU.