



Datum

8 mei 2015

Universiteit Utrecht Directie Vastgoed & Campus

T.a.v. 5.1.2.e

Postbus 80125

3508 TC Utrecht

contactpersoon

5.1.2.e

Afdeling Preventie

Belcampostraat 10

3544 NG Utrecht

5.1.2.e

5.1.2.e @vru.nl

Onderwerp

Tekeningen compartimentering akkoord onder voorwaarden

Geachte 5.1.2.e

Naar aanleiding van uw verzoek zend ik u hierbij de set tekeningen m.b.t. de brandcompartimentering d.d. 20 februari 2015 van het gebouw op het adres **Bolognalaan 50 te Utrecht** retour.

De indeling van de brandcompartimenten in het gebouw aan de Bolognalaan 50 is beoordeeld, volgens Bouwbesluit 2012, Bestaande Bouw en het van rechtsens verkregen niveau. De indeling van de brandcompartimenten voldoet hieraan.

Andere brandbeveiligingsvoorzieningen in het gebouw, zoals vluchtroutes / -wegen en blusmiddelen zijn niet beoordeeld. Op deze tekeningen zijn geen andere brandbeveiligingsvoorzieningen aangegeven.

De tekeningen met betrekking tot de indeling van brandcompartimenten voor de brandweer **akkoord**, onder de volgende voorwaarden:

- De opmerkingen op tekening moeten overgenomen en verwerkt worden op een definitieve versie.
- De brandcompartimenten voldoen aan de ondergrens van de brandveiligheidsvoorschriften. Dit houdt wel in dat het brandveiligheidsniveau van de bouwkundige voorzieningen laag is.

De Universiteit Utrecht (UU) is voornemens is om het gebouw te renoveren, tot die tijd zal de UU het brandveiligheidsniveau van de bouwkundige voorzieningen niet verhogen. Met brandscheidingen van

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht

088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

Iban

5.1.1.e

kvk

51817303



20 minuten WDBDO en diverse brandcompartimenten van circa 1700 m2 en bij brand kans op een snelle brandontwikkeling in een brandcompartiment, zal de repressieve dienst van de brandweer uitermate terughoudend omgaan met een brandweerinzet in het gebouw. Wees u hier bewust van.

- Voor dit gebouw dient een nieuwe gebruiksmelding worden ingediend, waarbij tekeningen worden toegevoegd met alle aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen. De tekeningen van de huidige gebruiksmelding HZ_MBG-12-14918 komen niet overeen met de indelingstekeningen van de brandcompartimenten.

Zodra de gebruiksmelding is ingediend, zal het gebouw ingepland worden voor het 3^e of 4^e kwartaal van 2015 voor een controle Brandveilig Gebruik. Dit houdt in dat u moet voldoen aan alle brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Tijdens deze inspectie worden alle eisen met betrekking op bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen geïnspecteerd.

Voor dit gebouw moet z.s.m. een aanvals- c.q. bereikbaarheidskaart (met de aanwezige brandscheidingen) worden opgesteld voor de repressieve dienst. De afspraak tussen de UU en de VRU is dat de UU de aanvalskarten van de UU-gebouwen verzorgt en opstuurt naar de VRU.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Brandweer District Utrecht