



| Brand-compartment | Totaal | Kelder | Beg.gr. | 1e verd. | 2e verd. | 3e verd. |
|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| 1                 | 1218   | 434    | 415     | 369      |          |          |
| 2                 | 792    |        | 792     |          |          |          |
| 3                 | 597    |        | 597     |          |          |          |
| 4                 | 982    |        | 982     |          |          |          |
| 5                 | 768    |        | 768     |          |          |          |
| 6                 | 800    |        | 800     |          |          |          |
| 7                 | 1153   |        | 801     | 352      |          |          |
| 8                 | 1530   |        | 1530    |          |          |          |
| 9                 | 707    | 483    | 224     |          |          |          |
| 10                | 1195   |        | 1195    |          |          |          |
| 11                | 374    |        |         | 366      | 4        | 4        |
| 12                | 1350   |        |         | 1314     | 18       | 18       |
| 13                | 1777   |        | 7       | 1730     | 20       | 20       |
| 14                | 155    |        |         | 155      |          |          |
| 15                | 224    |        |         | 80       | 72       | 72       |
| 16                | 1140   |        |         | 1140     |          |          |
| 17                | 1177   |        |         | 1177     |          |          |
| 18                | 1728   |        |         | 1728     |          |          |
| 19                | 1285   |        |         |          | 1285     |          |
| 20                | 1466   |        |         |          | 1466     |          |
| 21                | 912    |        |         |          | 912      |          |
| 22                | 642    |        |         |          | 321      | 321      |
| 23                | 1361   |        |         |          |          | 1361     |
| 24                | 1398   |        |         |          |          | 1398     |
| 25                | 907    |        |         |          |          | 907      |
| T1                | 195    | 27     | 42      | 42       | 42       | 42       |
| T2                | 140    |        | 35      | 35       | 35       | 35       |
| T3                | 140    |        | 35      | 35       | 35       | 35       |
| T4                | 168    |        | 42      | 42       | 42       | 42       |

Uitgangspunten bij het vaststellen van de brandscheidingen:  
Bouwvergunningen  
- 1237VH d.d. 31-09-1984  
- BV2015510 d.d. 28-02-2002  
- BV2023783 d.d. 17-09-2002  
- BV2032910 d.d. 13-08-2003  
Raadgevende ingenieurs Nieman  
- Notitie Rechtsens verkregen niveau brandcompartimenten d.d. 24-12-2014  
- Beoordeling ontbreken brandkleppen luchtkanalen d.d. 2-7-2014

De bouwkundige verdiegings- en dakvloer voldoen aan de WBDBO-eis van 20 minuten.

20 20 20 min. brandscheiding  
60 60 60 min. brandscheiding

Ter goedkeuring  
VRU/brandweer?

Akkoord:  
28-4-2015  
Veiligheidsregio Utrecht,  
Postbus 3154, 3502 GD Utrecht



Universitaire Bestuursdienst - Vastgoed & Campus  
onderwerp Brandcompartimentering  
Begane grond Nivo 1050+  
status Revisie  
sektor Regio Oost  
gebouw of werk Nieuw Gildenstein (GDL)  
codenr. 13.25/3170  
aard BK  
AutoCAD versie 2014  
tekeningnummer 1325B00\_3170  
De Universiteit Utrecht kan er niet voor instaan dat haar tekeningen altijd overeenstemmen met de werkelijke situatie. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit gebruik van haar tekeningen. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de tekening aan de hand van een opgave ter plaatse.