

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



5.1.2.e 5.1.2.e

T.a.v. mevrouw 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e Utrecht

5.1.2.e

Behandeld door 5.1.2.e

Doorkiesnummer 030-5.1.2.e

E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl

Bijlage(n) 1

Uw kenmerk

Uw brief van

Datum 1 juni 2023

Ons kenmerk 18-00084-L / CHZ_KLA-23-16273-CDZKCM-7714

Onderwerp Constateringsbrief Milieu

Verzonden 01 JUNI 2023

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte mevrouw 5.1.2.e

Op 25 mei 2023 heeft mevrouw 5.1.2.e en de heer 5.1.2.e inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een controle uitgevoerd op de locatie 5.1.2.e te Utrecht.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling zijn voor uw bedrijf van toepassing.

Bij het controlebezoek hebben wij één of meerdere overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen staan in de bijlage.

Wij verzoeken u de overtreding(en) voor 2 juli 2023 ongedaan te maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaat(n) de overtreding(en) nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw D. van den Oosten, telefoonnummer: 030-5.1.2.e e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Datum 1 juni 2023
Ons kenmerk 18-00084-L / CHZ_KLA-23-16273-CDZKCM-7714

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2e



A black rectangular redaction box covers the signature of H. Rempe. A small, faint, handwritten mark is visible to the right of the box.

H. Rempe
Hoofd a.i. Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Bijlage(n)

Vetafscheider + capaciteitsberekening

- Overtreding :** Lozingswater dat vrijkomt bij de activiteit het bereiden van voedingsmiddelen moet worden geleid langs een vetafscheider, die aan de norm NEN-EN 1825 deel 1 en 2 voldoet (behalve bedrijven die voor 1 januari 2008 met deze activiteit in werking waren, deze moeten aan de norm NEN 7087 voldoen). Tijdens het bezoek is geconstateerd dat het lozingswater uit uw bedrijfslocatie niet langs een vetafscheider, die aan de NEN-EN 1825 deel 1 en 2, wordt geleid.
- Voorschrift :** Artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
- Maatregel :** Om de overtreding te beëindigen moet u een vetafscheider plaatsen die voldoet aan de NEN-EN 1825 deel 1 en 2. Dat de vetafscheider aan de NEN-EN 1825 voldoet moet u aantonen met een capaciteitsberekening, waaruit blijkt dat deze voldoende gedimensioneerd is, en met een certificaat van de vetafscheider.

Ontgeuringsinstallatie

- Overtreding :** Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moet naar de buitenlucht worden afgevoerd op via:
- a. een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of
 - b. een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
- Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen doelmatige installatie aanwezig is.
- Voorschrift :** Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
- Maatregel :** Om de overtreding te beëindigen moet u zorgen voor een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of een ontgeuringsinstallatie.
- Opmerking :** Voor het plaatsen en verlengen van een afvoerpijp is een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie over de benodigde vergunning vindt u op de website www.omgevingsloket.nl