

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



V.O.F. O' Panuozzo

T.a.v. dhr. 5.1.2.e

Voorstraat 34

3512 AP UTRECHT

5.1.2.e

Behandeld door

5.1.2.e

Datum

29 oktober 2021

Doorkiesnummer

030 - 5.1.2.e

Ons kenmerk

10541-L / CHZ_KLA-21-32008-
CDZKCM-18293

E-mail

5.1.2.e

@utrecht.nl

Onderwerp

Constateringsbrief Milieu Klacht

Bijlage(n)

1

Uw kenmerk

Uw brief van

Verzonden

29 OKT. 2021

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte heer 5.1.2.e

Op 7 oktober 2021 heeft mevrouw 5.1.2.e inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een controle uitgevoerd op de locatie Voorstraat 34 te Utrecht.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling zijn voor uw bedrijf van toepassing.

Bij het controlebezoek hebben wij één of meerdere overtredingen geconstateerd. Deze overtreding staat in de bijlage. Wij verzoeken u de overtreding vòòr 29 november 2021 ongedaan te maken.

Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaat de overtreding nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw 5.1.2.e telefoonnummer: 030 - 5.1.2.e

5.1.2.e e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

5.1.2.e

drs. J. Kleijwegt

Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Bijlage

Geuroverlast voorkomende en beperkende maatregelen

- Overtreding : Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moet naar de buitenlucht worden afgevoerd op via:
- a. een voldoende hoge afvoerpijp (2 meter boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of
 - b. een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
- Uw afvoerpijp is niet hoog genoeg en er is geen ontgeuringsinstallatie aanwezig.
- Voorschrift : Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
- Maatregel : Om de overtreding te beëindigen moet u zorgen voor een *doelmatige* ontgeuringsinstallatie. Dit houdt in dat deze geschikt moet zijn voor de afvoer en filtering van de kook- en bakdampen van uw hout-pizza oven. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de milieu inspecteur.
- Het verlengen van uw afvoerpijp is niet toegestaan, omdat dit voor uw pand niet vergunbaar is. De pijp moet u weghalen na plaatsen van een ontgeuringsinstallatie.
- Opmerking : Voor het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie die zich (deels) buiten uw pand bevindt is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie over de benodigde vergunning en een check of deze nodig is kijkt u op de website www.omgevingsloket.nl . Als uit deze check blijkt dat een omgevingsvergunning nodig is, vraagt u deze eerst aan. U kunt pas beginnen met de benodigde aanpassing als deze vergunning verleend is.