

Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving  
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht  
Telefoon 14030  
[www.utrecht.nl](http://www.utrecht.nl)



Restaurant Levantine  
T.a.v. de heer 5.1.2.e  
Moskeeplein 87  
3531 BX UTRECHT

5.1.2.e

Behandeld door 5.1.2.e  
Doorkiesnummer 5.1.2.e  
E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl  
Bijlage(n) Geen  
Uw kenmerk  
Uw brief van

Datum 7 juli 2021  
Ons kenmerk 11299-L / CHZ\_KLA-21-24632-  
CDZKCM-12428  
Onderwerp Constateringsbrief Milieu Klacht  
Verzonden 07 JULI 2021  
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte heer 5.1.2.e

Bij de Gemeente Utrecht is een melding binnengekomen over overlast vanuit de ontgeuringsinstallatie behorende bij uw bedrijf.

Op 23 juni 2021 hebben de heren 5.1.2.e en 5.1.2.e inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een controle uitgevoerd op de locatie Moskeeplein 87 te Utrecht.

De volgende algemene regels zijn voor uw bedrijf van toepassing:  
– het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling

Bij het controlebezoek hebben wij één overtreding geconstateerd. Deze overtreding staat in de bijlage.

Wij verzoeken u de overtreding voor 11 augustus 2021 ongedaan te maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaat de overtreding nog steeds, dan kunnen we handhavend optreden. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen

#### Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij 5.1.2.e telefoonnummer: 5.1.2.e  
e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Hoogachtend,

5.1.2.e  
Namens burgemeester en wethouders,  
5.1.2.e

5.1.2.e  
J. Kleijwegt

Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Datum 7 juli 2021  
Ons kenmerk 11299-L / CHZ\_KLA-21-24632-CDZKCM-12428

## Bijlage

- Overtreding:** Bedrijven mogen geen onnodige hinder voor hun omgeving veroorzaken. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat in uw bedrijf de doelmatige ontgeuringsinstallatie niet voorzien is van koolstoffilters. Koolstoffilters zorgt ervoor dat geurdeeltjes worden verwijderd waardoor overlast wordt beperkt. Tevens kon u geen bewijs van onderhoud aan uw ontgeuringsinstallatie door een deskundig bedrijf tonen.
- Voorschrift:** Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit jt artikel 3.103 van het Activiteitenregeling milieubeheer
- Maatregel:** Om de overtreding te beëindigen, moet u door een deskundig bedrijf uw ontgeuringsinstallatie laten onderhouden en koolstoffilters erin laten plaatsen. U dient de (kopie van de) opdracht bon van het onderhoud (inclusief koolstoffilters) aan de ontgeuringsinstallatie te sturen naar <sup>5.1.2e</sup> [redacted]@utrecht.nl of te overhandigen tijdens de hercontrole.