

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Cafetaria Galgenwaard
t.a.v. 5.1.2.e
Rubenslaan 65 E
3582 JC UTRECHT

5.1.2.e

Behandeld door	5.1.2.e	Datum	23 maart 2020
Doorkiesnummer	5.1.2.e	Ons kenmerk	10268-L / CHZ_KLA-20-08253- CDZKCM-5334
E-mail	5.1.2.e@utrecht.nl	Onderwerp	Constateringsbrief Milieu Klacht
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk		Verzonden	24 MAART 2020
Uw brief van			Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte 5.1.2.e

Op 12 maart 2020 heeft mevrouw 5.1.2.e inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een controle uitgevoerd op de locatie Rubenslaan 65E te Utrecht. Zij heeft u daarbij gesproken. Aanleiding was een klacht over geuroverlast van uw cafetaria.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling zijn voor uw bedrijf van toepassing.

Wij verzoeken u de overtreding voor 12 april 2020 ongedaan te maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaat de overtreding nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw 5.1.2.e telefoonnummer: 5.1.2.e -
5.1.2.e e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

drs. J. Kleijwegt
Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Bijlage

Geuroverlast voorkomende en beperkende maatregelen

Overtreding : Indien voedingsmiddelen worden bereid moeten afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen naar de buitenlucht worden afgevoerd op via:

- a. een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of
- b. een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Tijdens de controle is gebleken dat er onvoldoende gegevens aanwezig zijn om te beoordelen of de bij u aanwezige ontgeuringsinstallatie kan worden aangemerkt als doelmatig. Op grond van artikel 5:17 van de Algemene Wet bestuursrecht en om de doelmatigheid aan te tonen verzoeken wij u de volgende gegevens aan ons beschikbaar te stellen:

1. oppervlakte van de ruimte van waar de dampen worden afgezogen
2. type filter (zak, patronen etc.) en het soort filtermateriaal (ozon, actief kool etc.)
3. omschrijving van op welke wijze het noodzakelijke debiet is bepaald
4. debiet van de installatie in m3 per uur (op hoogste en laagste stand van de installatie)
5. benodigde verblijftijd dampen (in sec) in de installatie waarbij een goede werking is gewaarborgd
6. luchtsnelheid waarbij de filters daadwerkelijk geur kunnen afvangen
7. dikte van de filterlaag en filteroppervlak
8. levensduur van de geplaatste filters (in dagen of draaiuren) en laatste moment dat de filters zijn vervangen
9. onderhoudsprotocol van de installatie

Indien de installatie beschikt over meerdere standen dienen debieten en snelheden bepaald te worden op hoogste en laagste stand van de installatie. De leverancier van uw installatie kan al deze gegevens aan u beschikbaar stellen.

Voorschrift: Artikel 5:17 AwB in samenhang met Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 lid 1 van de Regeling.

Maatregel: Om de overtreding te beëindigen moet u de gegevens aan ons beschikbaar stellen. U kunt deze documenten per e-mail sturen aan de 5.1.2e@utrecht.nl.

Overtreding : Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moeten naar de buitenlucht worden afgevoerd via een doelmatige ontgeuringsinstallatie. Gezien de recente geurklachten en het feit dat u geen werkbom van onderhoud (inclusief vervangen filters) heeft overlegd, heeft u niet aangetoond dat uw ontgeuringsinstallatie doelmatig wordt onderhouden.

Voorschrift: Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Datum 23 maart 2020
Ons kenmerk 10268-L / CHZ_KLA-20-08253-CDZKCM-5334

Maatregel: Om de overtreding te beëindigen moet u zorgen voor regelmatig onderhoud van de ontgeuringsinstallatie. U dient de (kopie van de) laatste factuur met bijhorende werkbom van het recent gepleegde onderhoud te e-mailen naar 5.1.2.e [@utrecht.nl](mailto:5.1.2.e@utrecht.nl).

Vetvangende filters niet schoon of aanwezig

Overtreding : Dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen moeten afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, worden geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter. U heeft niet aangetoond dat er vetvangende filters aanwezig zijn en dat deze regelmatig worden gereinigd.

Voorschrift : Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer

Maatregel : Om de overtreding ongedaan te maken, dient u ervoor te zorgen dat dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen worden geleid door een schoon vetvangende filter. U kunt dit aantonen tijdens een hercontrolebezoek.