

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Burgerme Utrecht Oost
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Croeselaan 295
3521 BZ UTRECHT

5.1.2.e

Behandeld door 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl
Bijlage(n) Geen
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 26 mei 2020
Ons kenmerk 10653-L / CHZ_KLA-20-16033-
CDZKCM-9595
Onderwerp Constateringsbrief Milieu Klacht

Verzonden 27 MEI 2020
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte heer 5.1.2.e

Op 20 mei 2020 heeft de heer 5.1.2.e inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht, een controle uitgevoerd bij uw bedrijfslocatie aan de Croeselaan 295 te Utrecht. De reden voor deze controle was een melding van geuroverlast. Tijdens de controle heeft de inspecteur hierover met u gesproken.

De volgende algemene regels zijn voor uw bedrijf van toepassing:
– het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling

Tijdens de controle zijn meerdere overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen staan in de bijlage.

Wij verzoeken u de overtredingen vóór 17 juni 2020 ongedaan te (laten) maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaan de overtredingen nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer 5.1.2.e telefoonnummer: 5.1.2.e
e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

drs. J. Kleijwegt
Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Bijlage

Doelmatig onderhoud, schoonmaken en vervangen geurfilters

- Overtreding : Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moeten naar de buitenlucht worden afgevoerd via een doelmatige ontgeuringsinstallatie. Gezien de recente geurklachten blijkt dat uw ontgeuringsinstallatie niet doelmatig wordt onderhouden en dat u dit ook niet kunt aantonen door middel van facturen.
- Voorschrift: Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
- Maatregel: Om de overtreding te beëindigen moet u zorgen dat de ontgeuringsinstallatie regelmatig wordt onderhouden, alsook regelmatig wordt schoongemaakt en dat de geurfilters zo vaak als nodig worden vervangen. U dient de (kopie van de) laatste factuur met bijhorende werkbbon van het recent gepleegde onderhoud en vervanging van de geurfilters te e-mailen naar 5.1.2.e@utrecht.nl of te overhandigen tijdens de hercontrole.

Vetvangende filters niet schoon of aanwezig

- Overtreding : Dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen moeten afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, worden geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat deze zijn vervuild.
- Voorschrift : Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer
- Maatregel : Om de overtreding ongedaan te maken, dient u ervoor te zorgen dat dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen worden geleid door een schoon vetvangende filter