

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Grill Brothers
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Meerndijk 18
3454 HR DE MEERN

5.1.2.e

Behandeld door 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl
Bijlage(n) 1
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 13 april 2022
Ons kenmerk 11074-L / CHZ_KLA-22-11497-
CDZKCM-4331
Onderwerp Constateringsbrief Milieu Klacht
Verzonden 13 APR. 2022
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2.e

Op 7 april 2022 heeft de heer 5.1.2.e inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een controle uitgevoerd op de locatie Meerndijk 18 te De Meern. De controle werd uitgevoerd naar aanleiding van klachten van geuroverlast.

De volgende algemene regels zijn voor uw bedrijf van toepassing:
– het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling

Bij het controlebezoek hebben wij één overtreding geconstateerd. Deze overtredingen staat in de bijlage.

Wij verzoeken u de overtreding voor **7 mei 2022** ongedaan te maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaat de overtreding nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer 5.1.2.e telefoonnummer: 5.1.2.e
e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

drs. J. Kleijwegt
Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op de website [Bouwen en verbouwen | Gemeente Utrecht](#)

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Datum 13 april 2022
Ons kenmerk 11074-L / CHZ_KLA-22-11497-CDZKCM-4331

Bijlage

- Overtreding : Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moet naar de buitenlucht worden afgevoerd op via:
- a. een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of
 - b. een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
- Uw afvoerpijp is niet hoog genoeg en er is geen ontgeuringsinstallatie aanwezig.
- Voorschrift : Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
- Maatregel : Om de overtreding te beëindigen moet u zorgen voor een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of een ontgeuringsinstallatie.
- Opmerking : Voor het plaatsen en verlengen van een afvoerpijp is een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie over de benodigde vergunning vindt u op de website www.omgevingsloket.nl