

Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving  
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht  
Telefoon 14030  
[www.utrecht.nl](http://www.utrecht.nl)



5.1.2.e

T.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Behandeld door

5.1.2.e

Datum

23 maart 2020

Doorkiesnummer 030-2864348

Ons kenmerk

19-00204-L / CHZ\_KLA-20-  
05967-CDZKCM-5772

E-mail

5.1.2.e

@utrecht.nl

Onderwerp

Constateringsbrief Milieu Klacht

Bijlage(n)

1

Uw kenmerk

Uw brief van

Verzonden

**24 MAART 2020**

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte heren

5.1.2.e

en

5.1.2.e

Op 19 maart 2020 heeft 5.1.2.e inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een bezoek gebracht aan de locatie 5.1.2.e te Utrecht. Uw zaak is niet toegankelijk voor klanten i.v.m. maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Corona-virus. Zij sprak echter twee van uw medewerkers die net de zaak binnen wilden gaan. Aanleiding van dit bezoek was een klachtmelding over geluidsoverlast.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling zijn voor uw bedrijf van toepassing. Bij administratieve controle van de bij ons bekende gegevens over uw bedrijf bleek er sprake te zijn van een overtreding. Deze overtredingen vindt u terug in de bijlage bij deze brief.

Wij verzoeken u de overtredingen voor 19 april 2020 ongedaan te maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaan de overtredingen nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

Mocht blijken dat uw afzuiginstallatie vergunbaar is en hier is een vergunning voor verleend, dan zal worden vastgesteld of het geluid van de afzuigingstallatie binnen de geldende geluidsnormen valt.

#### Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij 5.1.2.e telefoonnummer: 030-

5.1.2.e e-mailadres: 5.1.2.e @utrecht.nl.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

drs. J. Kleijwegt

Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Datum 23 maart 2020  
Ons kenmerk 19-00204-L / CHZ\_KLA-20-05967-CDZKCM-5772

## Bijlage

- Overtreding :** Degene die een inrichting opricht of verandert moet dit vier weken voor oprichting melden aan h. Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend.
- Voorschrift :** Artikel 8.41 Wet milieubeheer j° artikel 1.10, eerste en derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
- Maatregel :** Wij zullen niet handhavend optreden zodra u een ontvankelijke melding heeft ingediend voor uw bedrijfsactiviteiten voor het Activiteitenbesluit milieubeheer. U kunt dit digitaal doen via de website: <https://www.aimonline.nl>
- Overtreding :** **Hoe werkt de Activiteitenbesluit internetmodule?**  
Door het beantwoorden van een aantal vragen in deze module wordt een melding Activiteitenbesluit samengesteld. De melding bestaat uit twee delen.  
Het eerste deel gaat in op het soort bedrijf en de bedrijfsactiviteiten die u daar verricht. Het tweede deel betreft persoonlijke gegevens die u moet invullen (zoals naam, postadres van uw inrichting/standplaats, KvK-nummer etc.). Hier kunt u de tekeningen die bij de melding horen eventueel uploaden (toevoegen), en de specificaties van de afzuiginstallatie.  
Na het invullen van dit tweede gedeelte wordt u de vraag gesteld of u de melding wilt indienen bij het bevoegd gezag. Zodra u hier bevestigend op antwoord, wordt er om een meldcode gevraagd. De meldcode heeft u ondertussen ontvangen in een mailbericht van het e-mailadres [noreply@aimonline.nl](mailto:noreply@aimonline.nl). De mail wordt gestuurd naar het e-mailadres welke u in de melding heeft ingevuld.  
Zodra u de meldcode in het scherm heeft ingevuld wordt er een kopie van de melding zowel naar u als naar het bevoegd gezag gestuurd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst.
- Overtreding :** Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moet naar de buitenlucht worden afgevoerd op via:  
a. een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of  
b. een doelmatige ontgeuringsinstallatie.  
U heeft een afzuiginginstallatie waarvan onbekend is of deze doelmatig is.
- Voorschrift :** Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
- Maatregel :** Om de overtreding te beëindigen moet u een vergunning aanvragen voor een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of een ontgeuringsinstallatie.
- Opmerking :** Voor het plaatsen en verlengen van een afvoerpijp en soms ook voor een ontgeuringsinstallatie is een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie over de benodigde vergunning vindt u op de website [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl)

Datum 23 maart 2020  
Ons kenmerk 19-00204-L / CHZ\_KLA-20-05967-CDZKCM-5772

**Overtreding :** Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden geveerd De afzuiginstallatie van uw bedrijf veroorzaakt geluidsoverlast in de avond.

**Voorschrift :** Artikel 2.1 lid 1 en 2 onder a en f van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

**Maatregel :** U moet aantonen dat er een tijdschakeling is aangebracht op de afzuiging van de keuken die zodanig is ingesteld, dat deze afzuiging alleen in werking is tijdens openingstijden van uw bedrijf.