

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Kashmir Kitchen
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Adelaarstraat 120
3514 CK UTRECHT

5.1.2.e

Behandeld door 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl
Bijlage(n) 1
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 19 februari 2020
Ons kenmerk 18-00234-L / CHZ_KLA-20-02635-CDZKCM-3419
Onderwerp Constateringsbrief Milieu Klacht
Verzonden **20 FEB. 2020**
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte heer 5.1.2.e

Op 18 februari 2020 heeft de heer 5.1.2.e inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht, een controle uitgevoerd op de locatie Adelaarstraat 120 te Utrecht. Tijdens deze controle heeft hij met u gesproken over geuroverlast.

De volgende algemene regels zijn voor uw bedrijf van toepassing:
– het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling

Tijdens de controle is een overtreding geconstateerd, deze staat in de bijlage. Wij verzoeken u de overtreding voor 18 april 2020 ongedaan te (laten) maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaat de overtreding nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer 5.1.2.e telefoonnummer: 5.1.2.e
e-mailadres: 5.1.2.e@utrecht.nl.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

drs. J. Kleijwegt
Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Datum : 19 februari 2020
Ons kenmerk : 18-00234-L / CHZ_KLA-20-02635-CDZKCM-3419

Bijlage

- Overtreding : Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moet naar de buitenlucht worden afgevoerd op via:
- a. een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of
 - b. een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
- Voorschrift : Uw afvoerpijp is niet hoog genoeg en er is geen ontgeuringsinstallatie aanwezig. Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
- Maatregel : Om de overtreding te beëindigen moet u zorgen voor een voldoende hoge afvoerpijp (2 m boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
- Opmerking : Voor het plaatsen en verlengen van een afvoerpijp is een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie over de benodigde vergunning vindt u op de website www.omgevingsloket.nl