

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Shabu Shabu To Go Utrecht B.V
T.A.V de heer 5.1.2.e
Nachttegaalstraat 58
3581 AL Utrecht

5.1.2.e

Behandeld door

5.1.2.e

Datum

1 december 2020

Doorkiesnummer

5.1.2.e

Ons kenmerk

10983-L / CHZ_KLA-20-33164-
CDZKCM-17195

E-mail

5.1.2.e

@utrecht.nl

Onderwerp

Constateringsbrief Milieu Klacht

Bijlage(n)

1

Uw kenmerk

Uw brief van

Verzonden

01 DEC. 2020

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp

Geachte heer 5.1.2.e ,

Op 25 november 2020 heeft de heer 5.1.2.e inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een controle uitgevoerd op de locatie Nachttegaalstraat 58 te Utrecht.

De volgende algemene regels zijn voor uw bedrijf van toepassing:

- het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling

Wij verzoeken u de overtreding voor 14 december 2020 ongedaan te maken. Daarna wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Bestaat de overtreding nog steeds, dan kunnen we u een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer 5.1.2.e telefoonnummer: 5.1.2.e
e-mailadres: 5.1.2.e [@utrecht.nl](mailto:5.1.2.e@utrecht.nl).

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

drs. J. Kleijwegt

Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving.

Datum 1 december 2020
Ons kenmerk 10983-L / CHZ_KLA-20-33164-CDZKCM-17195

Bijlage

Overtreding; Afgezogen dampen en gassen die vrijkomen bij het bedrijfsmatig bereiden van de voedingsmiddelen moet naar de buitenlucht worden afgevoerd op via: een voldoende hoge afvoerpijp (2 meter boven de in een straal van 25 meter gelegen bebouwing) of: een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Er is geur waargenomen wat afkomstig is van uw bedrijfsactiviteiten. De afvoer van bakdampen binnen uw bedrijf worden namelijk niet volledig via afvoerpijp of de ontgeuringsinstallatie geleid. We wijzen u erop dat deze installatie doelmatig moet werken.

Voorschrift ; Artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit milieubeheer i.s.m. artikel 3.1 03 lid 1 van de Regeling.

Maatregel ; Om de overtreding te beëindigen moeten alle dampen worden afgevoerd via de afvoerpijp of ontgeuringsinstallatie

Dit betekent dat tenminste uw achterdeur gesloten te houden.