

Controlelijst Toetsingsprotocol HZ_WABO-12-15349-DZ_BB-16258

versie 2.0

INTAKE		Stuurartikel: 281 Bouwbesluit nieuwbouw 288 Bouwb. bestaande bouw 2.5.3 BV Overige regelgeving	
Nr. afdeling B.B. en toetsmoment	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Stuur-artikel
Ontvankelijkheid	4 Integraal toetsen	☑ uitgevoerd	2.1,5 BV 1.2 9.2 lid 1
Art. 9.2 Specifiek over-Gangsrecht	Algemeen: bepalen of de aanvraag betrekking heeft op een reguliere of uitgebreide aanvraag. 1. Controleren of de aanvraag bestaat uit de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) bedoelde gegevens en bescheiden. – Bodemonderzoek volgens NEN 5740 – Let bij activiteit bouwen U-bouw op dat er een opgave van Het aantal personen per ruimte en totale gebied is gedaan. 2. Artikel 2.1 WABO lid 1 sub .. mogelijke activiteiten. – a. Bouwen. – b. Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of enz. – c. RO afwijken van de bestemming. – d. Brandveilig gebruiken van een gebouw (omgevingsver vergunning (ingeval bij meer dan 10 personen; 1-nachtverblijf, 2-verzorging, 3-verblijf personen jonger dan 12 jaar en 4-bij verblijf lichamelijk of verstandelijk gehandicapten) – e. Oprichten, veranderen, inwerking hebben van inrichting of mijnbouwwerk. (milieu omgevingsvergunning) – f. Wijzigen monument. – g. Slopen, wanneer bepaald in best.plan verordening enz. – h. Slopen in beschermd stadsgezicht. – i. verrichten andere activiteiten. (bij AMVB aangewezen) Samenloop sloopmelding en omgevingvergunning Ingeval bij monument, beschermd stads/dorpsgezicht, een bouwwerk waarvoor in b.v. een bestemmingsplan een vergunning plicht is opgenomen en vergunningplicht bij provinciale of gemeentelijke verordening (artikel 2.1 lid f,g,h en 2.2 lid 1 sub a, b en c. WABO) Artikel 2.2 WABO lid 1 sub .. mogelijke activiteiten. – a, b en c. Slopen. – d. Aanleggen weg. – e. Maken inrit. – f. Alarminstallatie hebben met opvallend geluid/lichtsignaal – g. Kappen bomen/houtopstand. – h en i. Reclame.		
Let op samenloop slopen			
SAMENLOOP-----			
Let op samenloop slopen			1.31

1.5 Melding 1.7 Melding	<ul style="list-style-type: none"> - j en k. Opslag roerende goederen. <p>3. Coördinatie met mogelijke andere en aanhakende zaken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waterwet (ingeval milieu inrichting met geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv) installatie, artikel 3.16 WABO - Milieu (melding BARIM is verplicht, is eis voor ontvankelijkheid) - Archeologie (waardekaart raadplegen en indien van toepassing aanvrager informeren) - Flora en fauna instructie wordt uitgewerkt door 5.1.2a - Brandveilig gebruik (indien van toepassing aanvrager informeren) - Sloop (indien van toepassing aanvrager informeren) - Bij verordeningen van Provincie (reclame e.d.), Gemeente (bouwverordening parkeren e.d.) en Waterschap (keur e.d.) 		1.18 - 1.22 1.26 - 1.33
----------------------------	--	--	----------------------------

Controle bouwsom en opvoeren leges	<p>4 Integraal toetsen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleren of de opgegeven bouwsom overeenkomt met de vastgestelde normkosten t.b.v. de legesberekening voor de activiteit bouwen. Bij afwijking </> 10% onderbouwing vragen. 2. Berekening bouwsom in squat zetten en invullen. 3. Leges opvoeren voor alle van toepassing zijnde activiteiten Bouw, RO, Brandveilig gebruik, Monument, Kap, Inrit, Aanleg, Reclame Bij Milieu (geen leges) 	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	
Planologische toets 4. Hier komen nieuwe afspraken over. Voorlopig alle strijdige plannen naar Stedenbouw	<p>4 Integraal toetsen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aanvraag toetsen aan bestemmingsplan, ALMV Bouwverordening (stedenbouwk. bepalingen), VBK en overige plannen. 2. Kijken of voorbereidingsbesluit geldt. 3. Kijken of het gaat om monument of beschermd stadsgezicht. 4. Bouwplan toetsen aan de lijst "Afspraken stedenbouwkundige bouwplanadvisering" en indien het bouwplan niet past binnen de afspraken deze voor advies naar stedenbouw sturen. 5. Onderzoeken of er eisen zijn t.a.v. parkeren. 6. Onderzoeken of strijdig plan past in de "Algemene verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad. 7. Deelzaak bestemmingsplantoets invullen. 8. Gegevens verzamelen t.b.v. planologische procedure (indien van toepassing). 9. 	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	2.5.5 BV Tot en met 2.5.29 BV 2.5.30 BV
Welstandstoets	<p>4 Integraal toetsen</p> <p>Bouwplan voor advies naar welstandsc commissie sturen door een deelzaak te maken. Bij een monument wordt deze deelzaak door de afdeling Monumenten gemaakt.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd <input type="checkbox"/> n.v.t.	9.1, BV

	Advies welstandscommissie verwerken.		
2.1 Constructie principe	4 Integraal toetsen Toetsen of aannemelijk is gemaakt dat het aangegeven constructieprincipe toepasbaar is. In de gevallen die in de werkinstructie zijn aangegeven, CC om advies vragen. Hiervoor een deelzaak maken.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.1 2.6
2.1 Bij aanwezigheid Constructieberekeningen	4 Integraal toetsen Deelzaak constructieprincipe gebruiken met verzoek om controle van de berekeningen. Bevindingen van Constructie Controle in de vergunning opnemen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.1 2.6
BAG en (huis)nummering	4 Integraal toetsen 1. Deelzaak uitzetten naar BAG 2. Indien van toepassing een deelzaak uitzetten naar (huis)nummering 3. Ingeval er sprake is van verandering of nieuwe (huis)nummering opgesteld (huis)nummerbesluit gelijk met besluit omgevingsvergunning verzenden.	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	

BRANDVEILIGHEID

Nr. afdeling B.B. en toetsmoment	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Stuur- artikel
2.2 Sterkte bij brand	3 Representatief toetsen Representatieve controle van de aangegeven tijdsduur van de brandwerendheid van de bouwconstructie met betrekking tot bezwijken.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.9 2.13
Brandpreventie 2.8 Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie 2.9 Beperking ontwikkelen van brand en rook 2.10 Beperking uitbreiding van brand 2.11 Verdere beperking uitbreiding brand en en verspreiding rook 2.12 Vluchtroutes 2.13 Hulpverlening bij Brand 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen	3 Representatief toetsen Representatieve controle of wordt voldaan aan de brand-preventieve eisen. <u>Woningbouw</u> Inspecteur bvg toetst zelf. Bij gelijkwaardigheid of twijfel advies vragen aan brandweer. <u>Overige bouwwerken:</u> Advies vragen aan brandweer. Advies brandweer kort nalopen en verwerken in aanvraag.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.56 2.62 2.66 2.75 2.81 2.87 2.91 2.97 2.101 2.111 2.119 2.12 5 2.127
Installaties 6.5 tijdig vaststellen brand 6.6 vluchten 6.7 bestrijden brand 6.8 bereikbaarheid hulpdiensten	3 Representatief toetsen Representatieve controle of de voorzieningen ter bestrijding van brand inclusief brandblusvoorzieningen voldoen aan de eisen. Advies vragen aan brandweer. Advies brandweer kort nalopen en verwerken in aanvraag.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	6.19 6.19 6.22 6.22 6.27 6.27 6.35 6.35
2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied Voorschriften voor bouwen in een plasbrandaandachtsgebied treden waarschijnlijk op 1 januari 2013 in werking.	3 Representatief toetsen Nagaan of het plan ligt in een: 1. Veiligheidszone (zone bij straat, spoor en vaarwegen, het zogenaamde "Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen" dat door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen) 2. Plasbrand-aandachtsgebied (is een gebied, 30 m1 parallel aan weerszijden van een bepaalde transportroute, als bedoeld in het "Besluit transportroutes externe veiligheid", waarover grote hoeveelheden zeer brandbare vloeistoffen worden vervoerd. Zo ja Toetsen aan Ministeriële Regeling	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.132

BOUWFYSICA

Nr. afdeling B.B. en toetsmoment	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Stuur-artikel
3.1 Geluid van buiten	Alleen bij woningen die zijn gebouwd na inwerkingtreding Wet Geluidhinder en gesaneerde woningen op geluidbelaste locaties. Toets: In eerste instantie door inspecteur (aanwezigheid geluidrapport controleren bij intake).		3.1
	2 Visueel toetsen 1. Wat is geluidniveau ter plaatse? 2. Indien < 53 dB(A) van weg en spoorweglawaai en/of < 55 dB(A) bij industrielawaai, geen toets nodig Indien > 53 dB(A) van weg en spoorweglawaai en/of > 55 dB(A) bij industrielawaai: Toets op hoofdaspecten van de geluidwerende maatregelen. Bij hogere grenswaarde procedures speelt bureau geluid een belangrijke rol.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
	3 Representatief toetsen 1. Wat is geluidniveau ter plaatse? 2. Indien < 53 dB(A) van weg en spoorweglawaai en/of < 55 dB(A) bij industrielawaai, geen toets nodig Indien > 53 dB(A) van weg en spoorweglawaai en/of > 55 dB(A) bij industrielawaai : Representatieve toets van de geluidwerende maatregelen, inclusief controle van de detail-tekeningen. Bij hogere grenswaarde procedures speelt bureau geluid een belangrijke rol.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
3.2 Bescherming tegen geluid van installaties	0 Niet toetsen		3.7
3.3 Beperking van galm	2 Visueel toetsen Uit gegevens van de toegepaste materialen moet aannemelijk zijn dat voldoende voorzieningen ter beperking van galm getroffen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	3.12
3.4 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties	2 Visueel toetsen Globale toets aan de hand van de NPR 5070 van de geluidwering tussen woningen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	3.15
	3 Representatief toetsen Representatieve toets aan de hand van de NPR 5070 van zowel de geluidwering tussen woningen als de geluidwering binnen woningen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
3.5 Wering van vocht	2 Visueel toetsen Op hoofdaspecten controleren: 1. Of de uitwendige scheidings-constructies waterdicht zijn. 2. Uitwendige scheidingsconstructies en scheidingen tussen	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw.	3.20 3.25

	verwarmde en onverwarmde ruimten (koudebruggen). 3. Afwerkingen van scheidingsconstructies van bad- en toiletruimten.	<input type="checkbox"/> niet akkoord	
3.6 Luchtverversing en 3.7 Spuivoorziening	2 Visueel toetsen Globaal controleren of de intentie tot ventileren bestaat.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	3.28 3.37 3.41 3.46
	3 Representatief toetsen <u>Nieuwbouw</u> Representatieve controle van de voorzieningen voor toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht, inclusief de ventilatieberekening en het stroomschema. <u>Verbouw</u> : Globaal controleren of de intentie tot ventileren bestaat.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook	2 Visueel toetsen 1. Controleren of de voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht op tekening zijn aangegeven (aanwezigheid + afmetingen). De aangegeven voorzieningen op hoofdaspecten controleren (voorkoming van CO - vergiftiging). 2. Controleren of de rookgasafvoeren op tekening zijn aangegeven (aanwezigheid + afmetingen). De rookgasafvoeren op hoofdaspecten controleren.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	3.48 3.57
3.11 Daglicht	2 Visueel toetsen Op hoofdaspecten controleren of sprake is van voldoende toetreding van daglicht.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	3.74 3.77
5.1 Energiezuinigheid	2 Visueel toetsen Controle op hoofdaspecten van: De warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies en de scheidingen tussen verwarmde en onverwarmde ruimten. De warmtedoorgangscoefficient van ramen etc. Controleren of de gegevens in de berekening overeenstemmen met wat op tekening is aangegeven.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	5.1
De nieuwe EPG van art. 5.2 gaat vanaf 1 juli 2012 gelden. Tot dan norm B.B. 2003 aanhouden RC $\geq 3,5$ m ² K/w en U waarde $\leq 2,2$ W/m ² .K geldt vanaf 1 april	3 Representatief toetsen Representatieve controle van de berekening. Controleren of de berekening en de tekening met elkaar overeenstemmen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	

OVERIG

Nr. afdeling B.B. en toetsmoment	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Stuur- artikel
2.3 Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan	3 Representatief toetsen Representatieve controle van de vloerafscheidingen (aanwezigheid, afmetingen, doorval, overklauterbaarheid)	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input checked="" type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.16 2.22
2.4 Overbruggen hoogte verschillen	2 Visueel toetsen Controleren of een trap of hellingbaan vereist is.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.26 2.30
2.5 Trap	2 Visueel toetsen 1. In situaties waarin zich aan de bovenzijde van een trap een deur bevindt, vindt controle op de aanwezigheid en afmetingen van een vrij vloeroppervlak plaats 2. Controleren of een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap die een groter hoogteverschil dan 1,5 m overbrugt, zich in een besloten, regenwerende ruimte bevinden.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.32 2.38
2.6 Hellingbaan	2 Visueel toetsen Controle van hellingspercentage, afmetingen en voorzieningen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.42 2.47
2.7 Beweegbare Constructieonderdelen (boven wegen)	2 Visueel toetsen Controleren of draaibare ramen en deuren zich in geopende stand niet boven de openbare weg bevinden en gemeenschappelijke verkeersruimten bevinden.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.50 2.54
2.15 Inbraakwerendheid	2 Visueel toetsen Controleren of op tekening is aangegeven welke gevel-openingen voldoen aan de eis van 2 t.a.v. de weerstand-klasse voor inbraakwerendheid. Zonodig gegevens opvragen of een eis in de bouwvergunning opnemen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.129
2.17 Tunnelveiligheid	4 Integraal toetsen Integrale controle op tunnelveiligheid (Tunnelwet)	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	2.134 2.136
6.9 Aanvullende regels inzake installaties	(art. 44A Woningwet: advies aanvragen bij de Commissie voor de Tunnelveiligheid)	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	6.41 6.41
art. 9.2 Specifiek overgangrecht	Van toepassing voor wegtunnels opengesteld voor 29 juni 2006 van meer dan 250 meter lengte		9.2 lid 3
3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	Niet van toepassing wegens ontbreken Ministeriële Regeling (zie art. 2.2 Regeling BB 2003, formaldehyde)		3.62 3.66

3.10 Bescherming tegen ratten en muizen	0 Niet toetsen		3.68 3.72
4.1 Verblijfsgebieden en verblijfsruimten	4 Integraal toetsen Integrale controle op aanwezigheid, afmetingen en plaats van verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Begrippen als functiegebied/ruimte, bedgebied/ruimte kunnen ook van toepassing zijn. Bepalingen in het B.B. over bedgebieden/ruimten worden alleen gesteld bij de bijeenkomstfunctie (kinderdagverblijf) en gezondheidszorgfunctie	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	4.1 4.5
4.2 Toiletruimte	2 Visueel toetsen Op hoofdlijnen controleren of (gemeenschappelijke) toilet en badruimten correct op tekening zijn aangegeven.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	4.8 4.13
4.3 Badruimten	2 Visueel toetsen Op hoofdlijnen controleren of (gemeenschappelijke) toilet en badruimten correct op tekening zijn aangegeven.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	4.17
4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid (in een gebouw + toegankelijkheidssector)	2 Visueel toetsen Globaal controleren of de gegevens die betrekking hebben op vrije doorgang en bereikbaarheid correct op tekening zijn aangegeven. Controleren of de toegankelijkheidssector en de bijbehorende voorzieningen, inclusief afmetingen correct op tekening zijn aangegeven. Controle op hoofdaspecten op bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	4.21
4.5 Buitenberging	2 Visueel toetsen Controleren of de buitenberging op tekening is aangegeven en deze voldoet aan de afmetingen	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	4.30
4.6 Buitenruimte	2 Visueel toetsen Controleren of de buitenruimte op tekening is aangegeven en voldoet aan de afmetingen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	4.34
4.7 Opstelplaatsen	1 Snel toetsen Controleren of de opstelplaatsen op tekening zijn aangegeven (aanrecht, kook-, verwarming- en warmwaterteostel)	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	4.37 4.41
5.2 Milieu	2 Visueel toetsen		5.1

	<p>Duurzaam bouwen</p> <p>VERMOEDELIJK VANAF 1 JULI INWERKING</p> <p>3 Representatief toetsen</p> <p>Duurzaam bouwen</p> <p>VERMOEDELIJK VANAF 1 JULI INWERKING</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord</p>	
6.1 Verlichting	0 Niet toetsen		6.1 6.1
9.2 Specifiek overgangrecht			9.2 lid 2
6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie(gas, elektra en warmte)	0 Niet toetsen		6.7 6.7
6.3 Watervoorziening	0 Niet toetsen		6.11 6.11
6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater	<p>1 Snel toetsen</p> <p>Het advies van SW, afd. SB, CTO, SWR (Stadswerken, afd. Stedelijk Beheer, Civiel Technisch Onderhoud, Stedelijk Water en Riolering) opnemen in de vergunning. Ontbreekt dit advies, dan in de vergunning opnemen dat contact met SW, afd. SB, CTO, SWR moet worden opgenomen.</p> <p>Hiervoor wordt t.z.t. een deelzaak in squat gezet</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord</p>	6.15 6.15
6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (buiten)	<p>2 Visueel toetsen</p> <p>Controle op hoofdaspecten op bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord</p>	6.48 6.48
6.11 Tegengaan veel voorkomende criminaliteit (van een woongebouw)	<p>2 Visueel toetsen</p> <p>Controleren op aanwezigheid van : Een zelfsluitende deur die van buitenaf alleen met een sleutel is te openen Een installatie voor het bellen, spreken met degene die aanbelt en om de deur te openen.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord</p>	6.50 6.50
6.12 Veiligheid onderhoud gebouwen	<p>2 Visueel toetsen</p> <p>Controleren op aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen :</p> <p>VERMOEDELIJK VANAF 1 JULI IN WERKING</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord</p>	6.52

art. 9.2 Specifiek overgangrecht fietsen-stalling	1 Snel toetsen	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	9.2 lid 4
	Tot 1 januari 2017 controleren aan eisen bouwbesluit 2003 afdeling 4.11 (artikel 4.62 BB 2003), tenzij er in het bestemmingsplan eisen zijn opgenomen		

ADMINISTRATIE

Toetsmoment	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Stuur-artikel
Verzorgen document WABO-aanvraag in squat.	4 Integraal toetsen Voor de aanvraag van belang zijn de stukken en zaken in squat laten zetten. Alle door de inspecteur gevraagde deelzaken sluiten of laten sluiten. Alle taken in squat sluiten en document op naam FOV administratie zetten	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	
(concept) Vergunning en ontheffing	4 Integraal toetsen Het maken van de (concept) vergunning en ontheffing. En daarin de beoordelingen van alle van toepassing zijnde activiteiten opnemen.	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	
Verzend klaar maken besluit	Tekst vergunning en bijbehorende stukken in twee-voud afdrukken en voor ondertekening aanbieden.		
Overzetten document voor weigings besluit	Aanvraag na afwerken van de nodige deelzaken en taken overzetten naar de werkverdelers. Hierbij ook een toelichting en correspondentie met de aanvrager over weigeren bij voegen.	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	
Collegiale toets	4 Integraal toetsen Deelzaak collegiale toets maken en uitzetten naar een hoofdinspecteur of een inspecteur met drie jaar ervaring.	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	