

From: "5.12.e" "
Sent: Wed, 4 Dec 2019 09:53:05 +0100
To: "5.12.e" <5.12.e@utrecht.nl>
Subject: RE: Burchtpromenade 26 te Vleuten

Dag 5.12.e

Ik verwijs naar de notulen, die heb ik hieronder toegevoegd:

E6 Burchtpromenade 44 [Vleuterweide]

19-35043

(R) *Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van wegschuifbare balkonbeglazing bij een appartement*

Ontwerp : Metalura bv

Aan de rand van de uitkragende balkons, achter de metalen balustrade, komt een overhoekse glazen schuifwand.

Conclusie

De commissie is van mening dat deze balkonbeglazing bij een uitkragend en transparant balkon ongewenst is. Het gevelbeeld zal erdoor worden aangetast vanwege het wijzigen van de open beleving van de balkons door de glazen invulling.

De aanvraag omgevingsvergunning wordt voorzien van een negatief advies.

Met vriendelijke groet,

5.12.e

5.12.e

Commissie Welstand en Monumenten

T 5.12.e

5.12.e@utrecht.nl

www.utrecht.nl/

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

maandag t/m donderdag: 9:00-17:30

Postbus 8406

3503 RK Utrecht



Van: 5.12.e
Verzonden: woensdag 4 december 2019 8:33
Aan: 5.12.e
Onderwerp: Burchtpromenade 26 te Vleuten

Goedemorgen 5.12.e

Voor Burchtpromenade 26 te Vleuten is het advies welstand negatief alleen ik zie in quit nog geen definitief advies voor het weigeren. Graag deze nog invullen zodat ik het kan naar juristen doorzetten.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

5.12.e

5.12.e

Omgevingsvergunningen

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Telefoon 5.12.e

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

E-mail 5.12.e@utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl

Aanwezig dinsdag t/m vrijdag: 9:00-18:00

Afwezig maandag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print