



Gemeente Utrecht

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e | 5.1.2.e @hotmail.com]**Verzonden:** dinsdag 13 mei 2014 21:43**Aan:** 5.1.2.e**Onderwerp:** Re: aanvraag omgevingsvergunning

Goedenavond 5.1.2.e

In de bestaande situatie zit er reeds een (velux) dakraam in het schuine dak.

Dit geldt overigens voor alle slaapkamers en ook de overloop (4 in totaal).

Deze zitten er al vanaf de bouw van de bovenverdieping in, maar ik zie dat geen enkel raam in de tekening is opgenomen.

Tevens zal er geen binnenmuur geplaatst worden tussen de slaapkamer en het nieuwe stuk en wordt de slaapkamer dus alleen groter.

Volgens mij is het 'ramenprobleem' dus geheel niet aan de orde.

Moeten we echt weer extra kosten maken voor het aanpassen van de tekening of volstaat een foto van de huidige situatie? En bovenstaand verhaal meegenomen uiteraard :-).

Hoor het graag!

Heb overigens overleg gehad met 5.1.2.e en die gaan gewoon netjes medewerking verlenen, dus volgens mij staat niks een mooie verbouwing meer in de weg....

Gr. 5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 13 mei 2014 om 16:09 heeft "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Geachte 5.1.2.e

Ik heb uw bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit en kom tot de conclusie dat de slaapkamer geen direct daglicht meer heeft, wat wel vereist is. Dit is eenvoudig op te lossen door een dakraam in de zijgevel aan te brengen. Graag zou ik dit wel in de tekening aangepast zien.

Ik zie de tekening tegemoed en hoop daarna de vergunning snel te kunnen verlenen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e omgevingsvergunning 5.1.2.e

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen

Postadres Postbus 8375, 3503RJ Utrecht

Bezoekadres Rachmaninoffplantsoen 61

Telefoon 5.1.2.e

E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl

Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Proclaimer