

**From:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@deklerkbv.nl>  
**Sent:** Wed, 5 Oct 2022 13:46:45 +0200  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@deklerkbv.nl>  
**Subject:** RE: Diverse zaken Hotelboot Keulse kade

Hoi 5.1.2.e

Graag!  
Kunnen we dan ook de schriftelijke opdracht ontvangen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Verzonden:** woensdag 5 oktober 2022 13:45  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>  
**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>  
**Onderwerp:** RE: Diverse zaken Hotelboot Keulse kade

Dag 5.1.2.e

Bedankt, ik kijk hier morgen even naar ok?  
Dan hebben we ook de afstemming met directie hierover gehad namelijk.  
Bvd,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>  
**Verzonden:** woensdag 5 oktober 2022 13:28  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>  
**Onderwerp:** FW: Diverse zaken Hotelboot Keulse kade

Beste 5.1.2.e

Zoals hieronder te lezen is, heeft RWS de stukken in de bijlage geaccepteerd.  
Graag had ik deze documenten getekend retour gehad omdat gemeente Utrecht onze opdrachtgever is.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben ingelicht verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>  
**Verzonden:** woensdag 5 oktober 2022 11:45  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>  
**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Onderwerp:** RE: Diverse zaken Hotelboot Keulse kade

Beste 5.1.2.e beste 5.1.2.e

PA 5.1.2.e en gezien de urgentie van het afmeren heb ik de herziene tekening en controle berekening beoordeeld.

De betonnen L-wand wordt slechts ongeveer 30 cm ingegraven op ruime afstand (1,15 meter) van damwand zonder conflict met grondankers.

In combinatie met de oever belasting informatie uit jullie bijlage "Controle damwand" blijkt overtuigend dat de nieuwe situatie voldoet. ("Conclusie: Zoals verwacht nemen de spanningen en de hierbij behorende UC toe t.o.v. de oude situatie, maar alle toetsingen voldoen aan de gestelde eisen ( $uc < 1,0$ )")

Daarom geeft **RWS akkoord op uitvoer van deze werkzaamheden kadeconstructie.**

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e  
Adviseur 5.1.2.e 5.1.2.e

.....  
**District Zuid**

**Rijkswaterstaat Midden Nederland**

Papendorpseweg 101 | 3528 BJ Utrecht | Gebouw B  
Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT

.....  
**M** 5.1.2.e  
5.1.2.e @rws.nl

.....  
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

**Verzonden:** woensdag 5 oktober 2022 11:01

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

**Onderwerp:** RE: Diverse zaken Hotelboot Keulse kade

Geachte heren,

Bij deze de herziene tekening (rev. 4.0) met daarop de gewijzigde afstand van de keerwand t.o.v. de bestaande damwanden (doorsnede C-C).

Tevens heb ik de onderbouwing toegevoegd van de sterkte van de huidige kadeconstructie t.o.v. de positie van de keerwanden.

Beide documenten worden ter acceptatie aangeboden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 4 oktober 2022 08:35

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

**Onderwerp:** RE: Diverse zaken Hotelboot Keulse kade

Beste 5.1.2.e

DUBBEL