



Feenstra/ventilatie

1 bericht

5.1.2.e <5.1.2.e>
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e>@utrecht.nl>

vr 24 nov. 2023 om 12:36

Beste 5.1.2.e 5.1.2.e

Afgelopen woensdag 22/11 is Feenstra geweest en heeft bevestigd wat ik ook al heb aangegeven.

Er is geen mogelijkheid om de ventilatie in 3 standen te zetten. Werkt enkel op één stand en staat 24/7 aan. Dit is zo in de hele wijk.

De 2e schakelaar is voor het licht boven de wastafel (en dus niet voor de ventilatie).

De badkamer ventilatie zal echter niet werken voor het achterkamertje maar meer voor de slaapkamer als de deur open blijft. Het is wel gereinigd en de zuigkracht is weer op volle toeren.

Keuken werkt zoals aangegeven prima en de klep is weer met tape bevestigd. Hij gaf aan dat het systeem zo oud is en bang is dat het hele geheel eruit zal vallen als hij aan de binnenkant het los zou maken om te reinigen. De zuigkracht was nog prima.

Mvg,

5.1.2.e